



7.2.2018

Jakelun mukaan

## **Kuusamon Maaningan tuulivoimahankeen 110 kilovoltin sähkönsiirtojohto, harkintapyyntö YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta suunnitelman muutoksen vuoksi**

EPV Tuulivoima Oy on pyytänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelylain (252/2017) 11 §:n mukaista harkintapäätöstä YVA-menettelyn soveltamistarpeesta 3 §:n 2 momentin mukaiseen hankkeeseen Lapin ELY-keskukselta 11.1.2018. Hanke sijoittuu useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueelle, joten ympäristöministeriö on määrännyt 5.2.2018 Lapin ELY-keskuksen tekemään päätöksen.

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kuusamon Maaninkavaaran alueelle. Suunnitteilla on tässä suunnitteluvaiheessa rakentaa 54 tuulivoimalaa. Tuulienergialla tuotetun sähkön siirtämiseksi tuulipuistosta tulee rakentaa uusi 110 kilovoltin voimajohto. Maaningan tuulivoimapuiston YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa voimajohtoreittiä, Posiolle ja Rukalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 14.3.2017 yhteysviranomaisen YVA-selostuslausunnon, jossa todetaan, että sähkönsiirtovaihtoehtoista VE Posio ei näytä toteuttamiskelpoiselta jatkosuunnitteluun. Vaihtoehdot VEA (Jumisko) ja VE B (Pirttikoski) on jätetty pois YVA-menettelystä YVA-ohjelmavaiheen jälkeen.

Nyt tarkasteltava uusi **Maaninkavaaran tuulivoimapuisto – Jumisko voimajohto** (45 km) on uusi mahdollinen vaihtoehto sähkön siirtämiseen. Vaihtoehto sijoittuu Kuusamon, Posion ja Kemijärven maa-alueille. Hankkeeseen liittyy **olevan 110 kV voimajohdon uusiminen Jumiskosta Pirttikoskelle** (39,5 km) nykyiseen johtokäytävään.

YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaan YVA-menettelyä sovelletaan sähkönsiirrossa aina vähintään 220 kV maanpäällisiin voimajohtoihin, joiden pituus on yli 15 km. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi YVA-lain 3.2 §:ssä tarkoitettuihin hankkeisiin. Harkintaperusteita on YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen (277/2017) 1 §:ssä säädetään hankkeesta vastaavalta edellytettävistä tiedoista. Viranomaisia pyydetään kiinnittämään huomiota 16.5.2017 voimaan tulleen YVA-lain 13 §:n mukaiseen hankkeesta vastaavan mahdollisuuden esittää toimenpiteitä hankkeen merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten välttämiseen tai ehkäisemiseen

Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus pyytää viranomaisten lausuntoa YVA-lain 13 §:n mukaisesti YVA-menettelyn tarpeesta **viimeistään 7.3.2018**. Lausunnon antamista varten tarpeelliset lisätietopyynnöt pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian Lapin ELY-keskukseen/Ruokanen.

**Lisätietoja** antavat allekirjoittanut puh. 0295 037513, leena.ruokanen(at)ely-keskus.fi ja Sami Kuitunen, puh. 040 5195008, sami.kuitunen(at)epv.fi.



Ylitarkastaja

Leena Ruokanen

Liitteet

Kirje 11.1.2018

Liite 1. Maaningan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtovaihtoehtojen reittitarkastus YVA-menettelyn aikana ja sen jälkeen 11.1.2018

Liite 2. Maaninkavaaran tuulivoimapuisto - Jumisko 110 kilovoltin voimajohdon ympäristöselvitys 19.12.2017

Jakelu sähköisesti

Posion kunta  
Kemijärven kaupunki  
Rovaniemen kaupunki  
Kuusamon kaupunki  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
Lapin liitto  
Metsähallitus  
Museovirasto  
Lapin maakuntamuseo  
Fingrid Oyj

Tiedoksi

EVP Tuulivoima Oy, Sami Kuitunen